Préfecture de Côte d'Or - ARS Bourgogne Franche Comté

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 13 novembre 2026

Unité de gestion: SALMAISE

Exploitant: MAIRIE DE SALMAISE

Date prélèvement et mesures de terrain : 27 octobre 2026 à 12h25.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

Nom et type d'installation:
SALMAISE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: BOURG - SALMAISE
Localisation exacte du prélèvement: 4 Place du Champs de Foire

Code du point de surveillance: 0000001302 Code installation: 001235 Numéro de prélèvement: **00179363**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01

02100179363

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	15,0	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,22	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	1					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50	NFU		2		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	19,6	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,7	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	20,91	°f				
Titre hydrotimétrique	22,1	°f				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Anthraquinone (HAP)	<0,050	µg/L				
MINERALISATION						
Chlorures	6,4	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	454	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	8,1	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,60	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
anion phosphonate	<10	µg/L				
Nitrates (en NO3)	24,4	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)				0
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Dalapon spd	<0,10	µg/L				
SOMME DES PESTICIDES						
Total des pesticides analysés	0,039	µg/L				0,5
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,020	µg/L				0,1
Alachlore	<0,020	µg/L				0,1
Boscalid	<0,020	µg/L				0,1
Cyazofamide	<0,020	µg/L				0,1
Cymoxanil	<0,10	µg/L				0,1
Diméthénamide	<0,020	µg/L				0,1
Fenhexamid	<0,020	µg/L				0,1
Fluopicolide	<0,020	µg/L				0,1
Fluopyram	<0,020	µg/L				0,1

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01

Isoxaben	<0,020	µg/L				0,1
Mandipropamide	<0,020	µg/L				0,1
Métazachlore	<0,020	µg/L				0,1
Métolachlore	<0,020	µg/L				0,1
Napropamide	<0,020	µg/L				0,1
Oryzalin	<0,050	µg/L				0,1
Penoxsulam	<0,020	µg/L				0,1
Pethoxamide	<0,020	µg/L				0,1
Propyzamide	<0,020	µg/L				0,1
Pyroxsulame	<0,020	µg/L				0,1
Tébutam	<0,020	µg/L				0,1
Zoxamide	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L				0,1
2,4-D	<0,020	µg/L				0,1
2,4-DB	<0,050	µg/L				0,1
2,4-MCPA	<0,020	µg/L				0,1
2,4-MCPB	<0,10	µg/L				0,1
Dichlorprop	<0,020	µg/L				0,1
Mécoprop	<0,020	µg/L				0,1
Propaquizafop	<0,020	µg/L				0,1
Quizalofop	<0,020	µg/L				0,1
Triclopyr	<0,10	µg/L				0,1
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,020	µg/L				0,1
Carbaryl	<0,020	µg/L				0,1
Carbendazime	<0,020	µg/L				0,1
Chlorprophame	<0,10	µg/L				0,1
Indoxacarbe	<0,020	µg/L				0,1
Mancozèbe	<0,10	µg/L				0,1
Metam-sodium	<2,0	µg/L				0,1
Méthiocarb	<0,020	µg/L				0,1
Phenmédiphame	<0,020	µg/L				0,1
Propamocarbe	<0,020	µg/L				0,1
Prosulfocarbe	<0,020	µg/L				0,1
Pyrimicarbe	<0,020	µg/L				0,1
Thiophanate méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Triallate	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES DIVERS						
Acide phtalique	<1,0	µg/L				0,1
Aclonifen	<0,020	µg/L				0,1
Benoxacor	<0,020	µg/L				0,1
Bentazone	<0,020	µg/L				0,1
Biphényle	<0,10	µg/L				0,1
Bixafen	<0,020	µg/L				0,1
Brodifacoum	<0,050	µg/L				0,1
Bromacil	<0,020	µg/L				0,1
Captane	<0,050	µg/L				0,1
Carfentrazone éthyle	<0,020	µg/L				0,1
Chlorantraniliprole	<0,020	µg/L				0,1
Chloridazone	<0,020	µg/L				0,1
Chlormequat	<0,100	µg/L				0,1
Chlorothalonil	<0,020	µg/L				0,1
Chlorure de choline	<0,10	µg/L				0,1
Clethodime	<0,020	µg/L				0,1
Clofentézine	<0,020	µg/L				0,1
Clomazone	<0,020	µg/L				0,1

Clopyralid	<0,020	µg/L				0,1
Cycloxydime	<0,020	µg/L				0,1
Cyprodinil	<0,020	µg/L				0,1
Cyprosulfamide	<0,020	µg/L				0,1
Daminozide	<0,10	µg/L				0,1
Dibromoéthane-1,2	<0,1	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 cis	<0,10	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 total	<SEUIL	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,10	µg/L				0,1
Diflufénicanil	<0,020	µg/L				0,1
Diméfuron	<0,020	µg/L				0,1
Diméthomorphe	<0,020	µg/L				0,1
Dinocap	<0,100	µg/L				0,1
Diphenylamine	<0,020	µg/L				0,1
Ethofumésate	<0,020	µg/L				0,1
Fenpropidin	<0,020	µg/L				0,1
Fenpropimorphe	<0,020	µg/L				0,1
Fipronil	<0,10	µg/L				0,1
Flonicamide	<0,020	µg/L				0,1
Fluazinam	<0,020	µg/L				0,1
Flurochloridone	<0,020	µg/L				0,1
Fluroxypir	<0,020	µg/L				0,1
Fluroxypir-meptyl	<0,10	µg/L				0,1
Flurtamone	<0,020	µg/L				0,1
Fluxapyroxad	<0,020	µg/L				0,1
Folpel	<0,10	µg/L				0,1
Fosetyl-aluminium	<0,100	µg/L				0,1
Glufosinate	<0,10	µg/L				0,1
Glyphosate	<0,10	µg/L				0,1
Hydrazide maleïque	<0,100	µg/L				0,1
Imazalile	<0,020	µg/L				0,1
Imazamox	<0,020	µg/L				0,1
Imazapyr	<0,020	µg/L				0,1
Imidaclopride	<0,020	µg/L				0,1
Iprodione	<0,100	µg/L				0,1
Isoxaflutole	<0,020	µg/L				0,1
Lenacile	<0,020	µg/L				0,1
Mefenpyr diethyl	<0,020	µg/L				0,1
Méfentrifluconazole	<0,020	µg/L				0,1
Mepiquat	<0,020	µg/L				0,1
Meptyldinocap	<0,10	µg/L				0,1
Métalaxyle	<0,020	µg/L				0,1
Métaldéhyde	<0,100	µg/L				0,1
Metrafenone	<0,020	µg/L				0,1
Naptalame	<0,020	µg/L				0,1
Norflurazon	<0,020	µg/L				0,1
Nuarimol	<0,020	µg/L				0,1
Oxadixyl	<0,020	µg/L				0,1
Paclobutrazole	<0,020	µg/L				0,1
Pendiméthaline	<0,020	µg/L				0,1
Piclorame	<0,020	µg/L				0,1
Pinoxaden	<0,020	µg/L				0,1
Prochloraze	<0,020	µg/L				0,1
Procymidone	<0,020	µg/L				0,1
Propoxycarbazone	<0,020	µg/L				0,1
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L				0,1
Pyréthrine	<0,050	µg/L				0,1

Pyriméthanil	<0,020	µg/L				0,1
Pyriproxyfen	<0,020	µg/L				0,1
Quinmerac	<0,020	µg/L				0,1
Spiroxamine	<0,020	µg/L				0,1
Tétraconazole	<0,020	µg/L				0,1
Tetradifon	<0,010	µg/L				0,1
Thiabendazole	<0,020	µg/L				0,1
Thiaclopride	<0,020	µg/L				0,1
Thiamethoxam	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,020	µg/L				0,1
Crésol para	<0,10	µg/L				0,1
Dicamba	<0,10	µg/L				0,1
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L				0,1
Dinoseb	<0,020	µg/L				0,1
Dinoterbe	<0,020	µg/L				0,1
Imazaméthabenz	<0,020	µg/L				0,1
Pentachlorophénol	<0,020	µg/L				0,1
Trichlorophénol-2,4,5	<0,10	µg/L				0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,002	µg/L				0,03
Dieldrine	<0,002	µg/L				0,03
Dimétachlore	0,039	µg/L				0,1
Heptachlore	<0,010	µg/L				0,03
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Azamétiphos	<0,020	µg/L				0,1
Azinphos éthyl	<0,10	µg/L				0,1
Diméthoate	<0,020	µg/L				0,1
Ethephon	<0,10	µg/L				0,1
Fosthiazate	<0,020	µg/L				0,1
Ométhoate	<0,020	µg/L				0,1
Parathion éthyl	<0,020	µg/L				0,1
Parathion méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Phosmet	<0,050	µg/L				0,1
Phoxime	<0,020	µg/L				0,1
Pyrimiphos méthyl	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Alphaméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Cyperméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Fluvalinate-tau	<0,050	µg/L				0,1
Lambda Cyhalothrine	<0,010	µg/L				0,1
Perméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Piperonil butoxide	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
Picoxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
Pyraclostrobine	<0,020	µg/L				0,1
Trifloxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Flazasulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,020	µg/L				0,1
Foramsulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Mésosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Nicosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Prosulfuron	<0,020	µg/L				0,1

Sulfosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Thifensulfuron méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L				0,1
Triflusulfuron-methyl	<0,020	µg/L				0,1
Tritosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	<0,020	µg/L				0,1
Cyromazine	<0,020	µg/L				0,1
Flufenacet	<0,020	µg/L				0,1
Hexazinone	<0,020	µg/L				0,1
Métamitrone	<0,020	µg/L				0,1
Métribuzine	<0,020	µg/L				0,1
Propazine	<0,020	µg/L				0,1
Secbuméton	<0,020	µg/L				0,1
Simazine	<0,020	µg/L				0,1
Terbuméton	<0,020	µg/L				0,1
Terbuthylazin	<0,020	µg/L				0,1
Terbutryne	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,10	µg/L				0,1
Bromuconazole	<0,020	µg/L				0,1
Cyproconazol	<0,020	µg/L				0,1
Difénoconazole	<0,020	µg/L				0,1
Epoxyconazole	<0,020	µg/L				0,1
Florasulam	<0,020	µg/L				0,1
Fludioxonil	<0,020	µg/L				0,1
Flusilazol	<0,020	µg/L				0,1
Flutriafol	<0,020	µg/L				0,1
Hymexazol	<0,100	µg/L				0,1
Metconazol	<0,020	µg/L				0,1
Myclobutanil	<0,020	µg/L				0,1
Propiconazole	<0,020	µg/L				0,1
Prothioconazole	<0,050	µg/L				0,1
Tébuconazole	<0,020	µg/L				0,1
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L				0,1
Triadiméfon	<0,020	µg/L				0,1
Triadimenol	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,020	µg/L				0,1
Sulcotrione	<0,020	µg/L				0,1
Tembotrione	<0,050	µg/L				0,1
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,020	µg/L				0,1
Diflubenzuron	<0,020	µg/L				0,1
Diuron	<0,020	µg/L				0,1
Ethidimuron	<0,020	µg/L				0,1
Fénuron	<0,020	µg/L				0,1
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,020	µg/L				0,1
Isoproturon	<0,020	µg/L				0,1
Métobromuron	<0,020	µg/L				0,1
Monuron	<0,020	µg/L				0,1
Thébuthiuron	<0,020	µg/L				0,1
Thiazfluron	<0,020	µg/L				0,1
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1

Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/L				0,1
Chloridazone desphényl	<0,020	µg/L				0,1
Chloridazone méthyl desphényl	<0,020	µg/L				0,1
Chlorothalonil R417888	<0,020	µg/L				0,1
Flufenacet ESA	<0,020	µg/L				0,1
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L				0,1
N,N-Dimethylsulfamide	<0,020	µg/L				0,1
OXA alachlore	<0,020	µg/L				0,1
Simazine hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Terbuméton-désethyl	<0,020	µg/L				0,1
Terbuthylazin déséthyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020	µg/L				0,1
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020	µg/L				0,1
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,020	µg/L				0,1
Aldicarbe sulfoxyde	<0,050	µg/L				0,1
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Desmethylnorflurazon	<0,020	µg/L				0,1
Dibutylétain cation	<0,02	µg/L				0,1
Diméthachlore OXA	<0,050	µg/L				0,1
Ethylenethiouree	<0,020	µg/L				0,1
Ethyleneuree	<0,10	µg/L				0,1
Fipronil sulfone	<0,020	µg/L				0,1
Flufénacet OXA	<0,020	µg/L				0,1
Heptachlore époxyde	<0,010	µg/L				0,03
Heptachlore époxyde cis	<0,010	µg/L				0,03
Heptachlore époxyde trans	<0,010	µg/L				0,03
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,020	µg/L				0,1
Naphthol-1	<0,10	µg/L				0,1
N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET)	<0,020	µg/L				0,1
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<0,020	µg/L				0,1
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,020	µg/L				0,1
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Sedaxane metabolite 02 (Sedaxane CSCD465008)	<0,050	µg/L				0,1
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Trietazine desethyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,10	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				
CGA 369873	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,14	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,020	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,050	µg/L				
ESA acetochlore	<0,020	µg/L				
ESA alachlore	<0,050	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA acetochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,050	µg/L				
OXA metolachlore	<0,050	µg/L				